

Lubniewice, dnia 22.09.2016 r.

Znak sprawy: IN.271.07.2016

Do wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę oraz rozbudowę istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi i infrastrukturą.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE:

Prosimy o potwierdzenie, jaka ma być szerokość oraz grubość włókna sztucznej trawy. W załączniku nr 8 do SIWZ podają Państwo te wartości:

- szerokość włókna: ≤ 1 mm,
- grubość włókna: ≤ 300 μ m,

Proszę o informację czy nie jest to jednak błąd i nie powinno być:

- szerokość włókna: ≥ 1 mm,
- grubość włókna: ≥ 300 μ m,

Szersze i grubsze włókna uznawane są za lepsze, a na pewno Zamawiającemu chodzi o jak najlepszy produkt.

ODPOWIEDŹ:

W załączniku nr 8 do SIWZ jest omyłka pisarska. Pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zamawiający dopuszcza trawę syntetyczną o wys. min. 50 mm wykonaną metodą taftowania m.in. o następujących parametrach:
 - szerokość włókna: ≥ 1 mm,
 - grubość włókna: ≥ 275 μ m,
 - wysokość włókna: ≥ 50 mm,
 - ilość włókien: min. 140.000/m².

BURMISTRZ LUBNIEWIC
Tomasz Jaskuła