

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SULĘCINIE



69-200 Sulęcín, ul. Lipowa 14b  
tel. (95) 755-34-21, fax (95) 755-34-21  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/)  
e-mail: [psse.sulecin@sanepid.gov.pl](mailto:psse.sulecin@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-13-24-597

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULĘCINIE

HK. 903.5.2023

Sulęcín, dnia 20.02.2023 r.

### DECYZJA NR .....<sup>68</sup>..... HK – 903.5.6.2023

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2028) i § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcínie** po rozpatrzeniu sprawozdania z badania wody numer SB/05001/01/2023 pobranej dnia 16.01.2023 r. z **indywidualnego ujęcia wody w Rogach z punktu znajdującego się na sieci wodociągowej Rogi 16C/1 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora sieci - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, warunkowo dopuszcza** do spożycia przez ludzi wodę z ww. indywidualnego ujęcia wody w **terminie do 31.05.2023 r.** pod warunkiem utrzymywania przekroczonego parametru manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na poziomie mniejszym niż wskazany poniżej:

**I. mangan 250 µg/l** w wodzie z indywidualnego ujęcia wody w Rogach

**i zobowiązuje: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20,  
69-210 Lubniewice**

**Do:**

**I.** Zapewnienia odpowiedniej wartości parametru manganu w wodzie z indywidualnego ujęcia wody w Rogach - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

### UZASADNIENIE

Analiza sprawozdania nr SB/05001/01/2023 z badania wody pobranej w dniu 16.01.2023 r. z indywidualnego ujęcia wody w Rogach w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora sieci wodociągowej wykazała, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na przekroczenie wymaganego składu fizykochemicznego.

W pobranej próbce wody stwierdzono przekroczony parametr manganu (w ilości 102 µg/l ±11 - punkt na sieci wodociągowej Rogi 16 C/1 - przy dopuszczalnej wartości: 50 µg/l).

Administratorem ujęcia wody w Rogach jest firma Nezer Services & Consulting, która prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody na ujęciu, badając wodę podawaną do sieci. Ostatnie sprawozdanie z badania wody z dnia 26.10.2022 r. nie wskazywało na przekroczenie parametru manganu, natomiast za jakość wody z sieci wodociągowej w Rogach odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

Obecność manganu w wodzie wodociągowej może powodować pogorszenie walorów smakowych wody, wpływać na zmianę jej barwy oraz na wzrost parametru mętności. Obecność manganu w wodzie powodować może także powstawanie żółtobrazowych zacieków na urządzeniach sanitarnych i w naczyniach, w których woda jest gotowana, jak również wpływać na poszarzenie pranej w niej bielizny. Pierwiastek ten obecny w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii, czego konsekwencją jest odkładanie się złogów organicznych w przewodach wodociągowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2028). właściciel/administrator wodociągu ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej konsumentom wody.



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Sulęcino  
*B. Dziedzic*  
mgr Beata Dziedzic

**POUCZENIE:** Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcino, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Składając odwołanie strona ma prawo wnioskowania, aby organ II instancji rozpoznał sprawę merytorycznie (bez wydawania decyzji kasatoryjnej tj. decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1.KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i podlega wykonaniu (Art. 127a. § 2 KPA).

**Otrzymują:**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Lubniewic

2. NEZER Services & Consulting Marcin Kuchciński, ul. Raławicka 3, 70-811 Szczecin

2.Aa

JM