



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinek

HK.903.1.2026
Sulęcinek, 2026-01-09

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 20
69-210 Lubniewice

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Lubniewice za rok 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinek działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust.1 a pkt. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust.1 pkt 10, §21 ust.1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Administratora **wodociągu Lubniewice** oraz sprawozdania z badań wody przeprowadzanych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w roku 2025:

Lp	Nr próbki	Nr sprawozdania	Data pobrania próbki	Kontrola wewnętrzna/nadzór sanitarny	Zakres badania	Uwagi
1	00201.2025	DL.OBS.9051.00201.2025	11.02.2025	Nadzór Sanitarny - Świerczów 2/2/2	Parametry grupy A + enterokoki	Woda spełnia wymagania
2	00200.2025	DL.OBS.9051.00200.2025	11.02.2025	Nadzór Sanitarny - UG Lubniewice	Parametry grupy A + enterokoki	Woda spełnia wymagania
3	03741 4/03/2025	SB/25154/03/2025	10.03.2025	Kontrola wewnętrzna-UG Lubniewice	Parametry grupy A + enterokoki	Woda spełnia wymagania



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinek
ul. Lipowa 14B | 69-200 Sulęcinek
+48 95 755 34 21
psse.sulecin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-40410-88549-IWUGV-28

4	00801. 2025	DL.OBS.9051. 00813.2025	20.05. 2025	Nadzór Sanitarny - Stacja Podnoszenia Ciśnienia Świerczów	Parametry grupy B	Woda spełnia wymagania
5	03741 6/06/ 2025	SB/66908/06/ 2025	09.06. 2025	Kontrola wewnętrzna - Stacja Podnoszenia Ciśnienia Świerczów	Parametry grupy A + enterokoki	Woda nie spełnia wymagań Ogólna liczba mikroorganiz mów > 300 jtk/1ml
6	25/29 563/P	2125P/26.06. 2025-2/Z	26.06. 2025	Kontrola wewnętrzna - SUW Lubniewice	Mikrobiolog ia	Woda spełnia wymagania
7	25/29 565/P	2125P/26.06. 2025-3/Z	26.06. 2025	Kontrola wewnętrzna - Stacja Podnoszenia Ciśnienia Świerczów	Mikrobiolog ia	Woda spełnia wymagania
8	25/29 564/P	2125P/26.06. 2025-1/Z	26.06. 2025	Kontrola wewnętrzna - UG Lubniewice	Mikrobiolog ia	Woda spełnia wymagania
9	03742 7/07/ 2025	SB/84424/07/ 2025	14.07. 2025	Kontrola wewnętrzna - SUW Lubniewice	Parametry grupy B	Woda spełnia wymagania
10	25/34 862/P	2125P/24.07. 2025-2/Z	24.07. 2025	Kontrola wewnętrzna - Stacja Podnoszenia Ciśnienia Świerczów	Mikrobiolog ia	Woda spełnia wymagania
11	25/34 888/P	2125P/24.07. 2025-3/Z	24.07. 2025	Kontrola wewnętrzna - SUW Lubniewice	Mikrobiolog ia	Woda spełnia wymagania

12	25/34 861/P	2125P/24.07. 2025-1/Z	24.07. 2025	Kontrola wewnętrzna - UG Lubniewice	Mikrobiolog ia	Woda spełnia wymagania
13	15787 9/08/ 2025	SB/103120/0 9/2025	26.08. 2025	Kontrola wewnętrzna - SUW Lubniewice	Mikrobiolog ia	Woda spełnia wymagania
14	03742 0/08/ 2025	SB/103122/0 9/2025	26.08. 2025	Kontrola wewnętrzna - Świerczów 2/1/2	Parametry grupy A + enterokoki	Woda spełnia wymagania
15	03742 1/09/ 2025	SB/113317/0 9/2025	15.09. 2025	Kontrola wewnętrzna - SUW Lubniewice	Parametry grupy A + enterokoki	Woda spełnia wymagania
16	01619. 2025	DL.OBS.9051. 01655.2025	14.10. 2025	Nadzór Sanitarny - SUW Lubniewice	Parametry grupy A + enterokoki	Woda spełnia wymagania
17	01620. 2025	DL.OBS.9051. 01656.2025	14.10. 2025	Nadzór Sanitarny - Świerczów 2/1/2	Parametry grupy A + enterokoki	Woda spełnia wymagania
18	03742 3/11/ 2025	SB/139873/1 1/2025	12.11. 2025	Kontrola wewnętrzna - UG Lubniewice	Parametry grupy A + enterokoki	Woda spełnia wymagania

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lubniewice, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

Na koniec 2025 r. roku woda z wodociągu publicznego Lubniewice spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Lubniewice funkcjonuje w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Lubniewice, Osiedle Świerczów, Trzcince.

W roku 2025 obowiązywała decyzja dotycząca jakości wody:
od 17.06.2025 r. do 02.07.2025 r. – warunkowa przydatność wody do spożycia po
przegotowaniu ze względu na nieprawidłowe zmiany parametru ogólnej liczby
mikroorganizmów w temp. 22°C (15 dni).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sulęcinie

mgr Beata Dzedzic

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. ZGK Lubniewice
2. Burmistrz Lubniewic